

(表 紙)

仕 様 書	
施行箇所 今治市桜井乙32-313	
件 名 愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務	
設計金額	¥ ー (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥ ー)
愛媛県立今治特別支援学校	

件名：愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務

N o	名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
1	直接仮設費		1	式			内訳書参照
2	機器費		1	式			内訳書参照
3	機器据付工事		1	式			内訳書参照
4	配管設備工事		1	式			内訳書参照
5	電源増設工事		1	式			内訳書参照
6	諸経費		1	式			
	【小計】						
	【消費税及び地方消費税額】						
	【合計】						

件名：愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務

[illegible]

件名：愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務

N o	名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
2	機器費						
	スポットバザーカシングルタイプ	KBHP-GP112-S3(参考型番)	4	台			
		室外機：耐重塩害塗装					
		・電源 3φ200V					
		・能力(冷房) 10.0kw					
		・能力(暖房) 11.2kw					
		・消費電力 2.20kw(暖房)					
		・風量 強83、定格57m3/min					
		・外形寸法 H×W×D mm					
		室内 920×950×330					
		室外 1350×950×330					
		・製品重量(kg) 室内52kg、室外90kg					
	多機能ワイヤードリモコン	KBOP-34MA1(参考型番)	4	個			
	風量ボリュームコントローラー	KBOP-VA02C(参考型番)	4	個			
	吸込フィルターセット	ES-BZF22E(参考型番)	4	個			
	可変風向ガイド	KBOP-GV01B(参考型番)	4	個			
	室内機用ドレンソケット	KBOP-DS05(参考型番)	4	個			
	室外機用ドレンソケット	KBOP-DS06(参考型番)	4	個			
	スリム架台ワイドタイプ		4	個			

[illegible]

件名：愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務

[illegible]

件名：愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務

[illegible]

件名：愛媛県立今治特別支援学校スポットエアコン整備業務

N o	名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	備 考
5	電源増設工事						
	CVTケーブル	22sq	1.50	m			
	CVTケーブル	38sq	125.00	m			
	ステンレスプールボックス		1	個			
	地中埋設管	FEP-50	3.00	m			
	硬質ビニル電線管	VE-54	95.00	m			
	配管材	屋内	1.00	式			
	配管固定ブロック		60	個			
	メッセンジャーワイヤー	38sq	20.00	m			
	架線用アーム		3	本			
	防水金属製可とう電線管	PV-50	2.00	m			
	開閉器盤		1	面			
	配線用遮断器	3P3E 100A	1	台			
	漏電遮断器	3P3E 100A 30mA	1	台			
	配線用遮断器	3P3E 30A	4	台			
	CVケーブル	CV5.5sq-3C	1.00	式			
	ビニル絶縁電線	IV5.5sq	150.00	m			
	ビニル絶縁電線	IV2.0sq	100.00	m			

[illegible]